

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей
107 /17 от 10.10.2017

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей».

акта 107 /17 от 02.10.2017г. выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», РД, г. Махачкала, ул. Керимова, 23

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3 ст.9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

- для контроля температурного режима помещения для занятий не оснащены бытовыми термометрами (п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14);
- в помещении актового зала установлены люминесцентные лампы, по которым не представлен договор на утилизацию люминесцентных ламп, а также не соблюдается их хранение (п.п. 14; 19 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»).

Установленный срок 30.11.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на директора Ботвину Альбину Абдуловну.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: **Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Адильгеря Магомедтагирова, 174**

Заместитель начальника
отдела защиты прав
потребителей

Врио заместителя
руководителя Управления
Роспотребнадзора по РД



К.Р. Узденов

З.Г. Бархужева

Предписание получил

директор А. Ботвина
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 10.10.2017



**МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

(отдел надзорной деятельности
и профилактической работы № 1 по г. Махачкала)

367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д»,
телефон / факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
28. 09. 2017 № 4-4-49/2535

На № 2635 от _____

Директору
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей»
Ботвиной А.А.

г. Махачкала, ул. Керимова, 23

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

28 сентября 2017г.

г. Махачкала, пр-кт Акушинского 30 «д»

Я, Государственный инспектор г. Махачкалы по пожарному надзору Гаджиев Ш.Г. при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 616 от 26 сентября 2017г., возбуждённого по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей».

УСТАНОВИЛ:

что в 10 часов 00 минут 14 сентября 2017 г. по 19 сентября 2017 г. на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, ул. Керимова, 23 нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации.(Правила противопожарного режима в РФ : п. 63);
2. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (протоколов) испытаний. (Правила противопожарного режима в РФ: п. 55);
3. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал (акт не представлен, на момент проведения проверки сигнализация находится в не исправном состоянии) (Правила противопожарного режима в РФ: п. 61);
4. На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.(Правила противопожарного режима в РФ : п. 50);
5. На применяемые декоративно-отделочные материалы покрытия потолка в коридоре этажа здания не представлена Техническая документация на строительные, обшивочные материалы, в которой отражается информация о показателях пожарной опасности (представлен протокол испытания № 22/4-24/23 с определением группы В1);(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134);
6. Материал покрытия пола и планшета сцены в актовом зале не проверены на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообра-

зующей способности (не представлена техническая документация на строительные, отделочные покрытия) (представлен сертификат на лакокрасочные покрытия)(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; 134; СП 1.13130 2009 п. 4.3.2.);

7. На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе (Правила противопожарного режима в РФ: п. 3);

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению: не соблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативными актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 по г. Махачкала управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан по адресу: г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д»

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Государственный инспектор г. Махачкалы
по пожарному надзору
Гаджиев Ш.Г.

28 сентября 2017г.

Настоящее представление получил:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»

28 сентября 2017г.

Представление направлено _____

дата, № акт, документа, адрес направления, дата отправки, № почтового отделения и № квитанции почтового отправления



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Ботвина Альбина Абдуловна

Действителен с 06.07.2021 по 06.07.2022